



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## 2024 – PCF-634/2017



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - INMETRO, para a certificação de Portas Corta-Fogo para Saídas de Emergência atesta que as portas fabricadas pela empresa abaixo atende ao esquema tipo 5 de Certificação prescrito na Portaria Inmetro 200/2021 (RGCP) e na norma NBR 11742/2018 conforme anexo:

Razão Social Solicitante/Fabricante:

AMERICAN STEEL LTDA

Nome Fantasia:

PORTAS INDUSTRIAL CORTA FOGO

CNPJ: 39.815.064/0001-86

Endereço Solicitante/Fabricante:

RUA CAVIÚNA, 38, Sala 1 - BAIRRO: PARQUE JUREMA

CEP: 07243-600 GUARULHOS/SP

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Certa e prescritas nos RACS específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Certificado válido apenas para o endereço acima Certificado válido apenas para o endereço acima.

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 01 e 02.”

Emitido em: 08/02/2024

Válido até: 08/02/2027

Paulo Bandeira

Diretor

1/2



## ANEXO AO CERTIFICADO 2024 – PCF -634/2017

Empresa: AMERICAN STEEL LTDA

### ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	MODELO/CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS/ PORTARIAS	DATA DE AUDITORIA/ CERTIFICAÇÃO
AMERICAN STEEL	PCF-P-90 Simples	Porta Corta Fogo Para Saída De Emergência P-90 1 Folha Projeto: MVP902020  <u>Dimensões Externas:</u>  (890 + 2 x 2100 + 3 x 50 + 2 mm) (Largura X Altura X Espessura)	2301096-2/001-1  (19/04/2023) ITEN CRL 0323	ABNT NBR 11742:2018  CERTA PCF PRP- 021	Auditoria realizada em: 17 e 18/01/2024  Certificação emitida em: 08/02/2024

A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 19/04/2025 implicará na suspensão imediata do certificado

Emitido em: 08/02/2024

Válido até: 08/02/2027

2/2